



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПРОКУРАТУРА  
САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА  
САРАПУЛ ЁРОСЫСЬ  
ПРОКУРАТУРА  
ул. Гагарина, 39, г. Сарапул, 427960



484775 946302

И.о. директора ГКОУ УР «Соколовская  
школа-интернат»

Шапаренко О.Е.

ул. Дружбы, д.25, д. Соколовка,  
Сарапульский район, 427996

30.06.2025 № 96-2025/Прдп117-25-20940016

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законо-  
дательства в сфере обеспечения  
пожарной безопасности

Прокуратурой района с привлечением специалистов ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике 23.05.2025 проведено обследование здания и территории ГКОУ «Соколовская школа-интернат», расположенного по адресу: УР, Сарапульский район, д.Соколовка, ул.Дружбы, д.25. В ходе проверки установлено следующее.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Вопреки требованиям ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» допущены следующие нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) и иных нормативных актов:

- в нарушение п.9.3.9.2 ГОСТа 34428-2018 Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия в помещениях проживания детей отсутствуют локальные планы эвакуации;

- в нарушение п.30 Правил не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на предмет отсутствия механических повреждений и целостности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

- в нарушение п.3 Правил, ч.ч.3,4 ст.25 ФЗ №69 руководителем организации не обеспечено обучение мерам пожарной безопасности лиц, допущенных к работе на объекте защиты;



- в нарушение п.409 Правил огнетушители, расположенные у вахты, размещены на высоте более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя.

Допущенные нарушения могут способствовать образованию и распространению пожара на территории и в помещениях учреждения, что может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, повреждению и уничтожению их имущества.

Основной причиной и условием допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение ГКОУ «Соколовская школа-интернат» должностных обязанностей со стороны работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть данное представление и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, а именно обеспечить устранение названных нарушений требований пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих нарушениям закона.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по чьей вине стали возможны данные нарушения закона.

О дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора Сарапульского района.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить прокурору Сарапульского района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района  
старший советник юстиции

П.И.Колеватов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C337EB6F4600728AA9B042B535203DA0  
Владелец Колеватов Павел Игоревич  
Действителен с 20.05.2024 по 13.08.2025