

Исх №28 от 25.07.2025а

Вх. № ____ от _____

Прокурору района старшему
советнику юстиции

Колеватову П. И.

На Ваше представление №96-2025/Прдп117-25-20940016 от 30.06.2025 года об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности сообщая, что

- планы эвакуации размещены в каждой спальной, групповой и классной комнате, проведена беседа с педагогическим персоналом о систематической проверке на наличие данных схем и недопущению их удаления);
- проведена беседа с заместителем директора по АХЧ Антроповой Е.Н.:
 - 1) о недопущении нарушений п. №30 Правил (осматривать и вносить информацию в журнал систем противопожарной защиты на предмет отсутствия механических повреждений и целостности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
 - 2) о необходимости до 01.09. 2025 года согласно п.№ Правил ч.ч.3,4 пройти обучение мерам пожарной безопасности по программе «Специалист по пожарной безопасности», профессиональная переподготовка.
- Нарушение п. 409 Правил огнетушители расположенные на вахте разместили по рекомендации сотрудника пожарно - спасательной части №13 г. Сарапула Коровина В.В.

Директор



О.В. Шапаренко

1. Схемы эвакуации из спальных комнат (обновили)



2. Журнал заполнен

Раздел 3. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
(п. 30 Правил противопожарного режима в РФ)

№ п/п	Дата проверки	Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение	Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Универсальный фильтр ФУФ-100 с патронами ФУФ-100, 10 шт. Место нахождения: Факт		ЗРСУ УР, Соловьев Илья - инициатор	
4.	23.05.2025	Универсальный фильтр ФУФ-100 с патронами ФУФ-100, 10 шт. Место нахождения: Факт	Механические повреждения отсутствуют, целостность сохранена	ЗРСУ УР, Соловьев Илья - инициатор	Соловьев И.И.

№ п/п	Дата проверки	Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение	Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1.	21.10.2024	Универсальный фильтр ФУФ-100 с патронами ФУФ-100, 10 шт. Место нахождения: Факт	Механические повреждения отсутствуют, целостность сохранена	ЗРСУ УР, Соловьев Илья - инициатор	Соловьев И.И.
2.	04.12.2023	Универсальный фильтр ФУФ-100 с патронами ФУФ-100, 10 шт. Место нахождения: Факт	Механические повреждения отсутствуют, целостность сохранена	ЗРСУ УР, Соловьев Илья - инициатор	Соловьев И.И.
3.	05.12.2024	Универсальный фильтр ФУФ-100 с патронами ФУФ-100, 10 шт. Место нахождения: Факт	Механические повреждения отсутствуют, целостность сохранена	ЗРСУ УР, Соловьев Илья - инициатор	Соловьев И.И.

3. Диплом о переподготовки директора ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат»



4. Перевесили огнетушители с вахты, по рекомендации

5. (на расстояние 127 от пола, подобрана высота комфортная для эксплуатации сотрудниками школы)

